

Príloha č. 3

P.č.	Názov	DN	PN	Akosť mat.	Celková požadovaná dĺžka v m + 2% na jednotlivé trasy
1	exp. Plynovod, rúra Ø88,9 x 5,54 s továrenskou izoláciou, hrúbka 1,8mm podľa DIN 30670-N-n, TDP STN EN ISO 3183	80	40	L290NB	306
2	exp. Plynovod, rúra hladká Ø88,9 x 5,54, TDP STN EN ISO 3183	80	40	L290NB	71
3	Prípojka ZV-ZV3 rúra hladká Ø60,3 x 5,54 TDP podľa STN EN ISO 3183	50	100	L290NB	31
4	Rúra oc. bezšvíková hladká, Ø76,1x5	65	100	12 022.1	36
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				
5	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø76,1x5	65	100	12 022.1	3 182
	Izolácia: normálna N-n Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				
6	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø76,1x5	65	100	12 022.1	599
	Izolácia: zosilnená N-v Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				
7	Rúra oc. bezšvíková hladká, Ø33,7x4	25	160	12 022.1	61
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				
8	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø33,7x4	25	160	12 022.1	6 436
	Izolácia: normálna N-n Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				
9	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø33,7x4	25	160	12 022.1	1 226
	Izolácia: zosilnená N-v Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				
10	Rúra oc. bezšvíková hladká, Ø88,9x5,6	80	100	12 022.1	21
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075. TDP podľa STN 42 0251.63.				

11	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø88,9x5,6	80	100	12 022.1	750
	Izolácia: normálna N-n				
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075.				
	TDP podľa STN 42 0251.63.				
12	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø88,9x5,6	80	100	12 022.1	431
	Izolácia: zosilnená N-v				
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075.				
	TDP podľa STN 42 0251.63.				
13	Rúra oc. bezšvíková hladká, Ø60,3x4,5	50	100	12 022.1	21
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075.				
	TDP podľa STN 42 0251.63.				
14	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø60,3x4,5	50	100	12 022.1	226
	Izolácia: normálna N-n				
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075.				
	TDP podľa STN 42 0251.63.				
15	Rúra oc. bezšvíková izolovaná, Ø60,3x4,5	50	100	12 022.1	443
	Izolácia: zosilnená N-v				
	Úprava koncov pre zvar podľa STN 13 1075.				
	TDP podľa STN 42 0251.63.				
					13 840